

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)



№ RU C-RU.ПБ37.В.00167/19

**ЗАЯВИТЕЛЬ**

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "К-ФЛЕКС" (ООО "К-ФЛЕКС").  
Адрес: 143560, Россия, Московская обл., г. Истра, поселок Румянцево, проезд Пролетарский, 1а.  
ОГРН: 1045003064303.  
Телефон (495) 589 23 40, факс (495) 589 23 40.

№ 0026745

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ**

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "К-ФЛЕКС" (ООО "К-ФЛЕКС").  
Адрес: 143560, Россия, Московская обл., г. Истра, поселок Румянцево, проезд Пролетарский, 1а.  
ОГРН: 1045003064303.  
Телефон (495) 589 23 40, факс (495) 589 23 40.

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ**

ООО «НПО ПОЖЦЕНТР». Россия, 111524, г. Москва, ул. Перовская, дом 1, стр. 10, этаж 1, помещение VI, комната 5. ОГРН 1077759457489. Телефон 74953089208, адрес электронной почты firecert@gmail.com. Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ37 от 14.10.2015 выдан Федеральной службой по аккредитации

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ**

Изделия теплоизоляционные из пеностекла K-GLASS марок SD и HD, выпускаемые по ТУ 23.19.12-001-75218277-2019. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

код ОК 034 (ОКПД2): 23.19.12.160

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России:

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ**

**ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)**

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008 г., в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 № 117-ФЗ, от 02.07.2013 № 185-ФЗ, от 23.06.2014 № 160-ФЗ, от 13.07.2015 N 234-ФЗ, от 03.07.2016 N 301-ФЗ, от 29.07.2017 N 244-ФЗ)  
Класс пожарной опасности строительных материалов КМ0: негорючие (НГ).

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

Отчеты об испытаниях: №№ 6763/РС, 6764/РС от 02.09.2019 г. Независимой испытательной лаборатории пожаровзрывобезопасности ООО «НПО ПОЖЦЕНТР», аттестат аккредитации регистрационный номер ТРПБ.RU.ИН28; Акт о результатах анализа состояния производства сертифицируемой продукции № 3970-АОП от 21.08.2019 г. ОС ООО "НПО ПОЖЦЕНТР", аттестат аккредитации регистрационный номер ТРПБ.RU.ПБ37.

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ**

Место нанесения знака обращения на рынке: на таре (упаковке) и в сопроводительной технической документации.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 19.09.2019 по 18.09.2024



Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации

М.П.

Эксперт (эксперты)

Handwritten signatures of the certification body representatives

В.Ю. Шитиков

инициалы, фамилия

В.А. Литвинов

инициалы, фамилия